

Sportsfiskerklubben

Bygningsdel	Tiltag	Besparelse i enheder			Besparelse kr.			Besparelse				
		EI	Vand	Varme	EI	Vand	Varme	Omkostninger	Levetid år	over levetid	TBT år	Rentabilitet
Vinduer	Energivinduer	1.300	0	0	2.145	0	0	20.000	30	64.350	9 JA	
Varmepumpe	Udskiftning	1.250	0	0	2.063	0	0	15.000	15	30.938	7 JA	

Havnekontor

Bygningsdel	Tiltag	Besparelse i enheder			Besparelse kr.			Besparelse				
		EI	Vand	Varme	EI	Vand	Varme	Omkostninger	Levetid år	over levetid	TBT år	Rentabilitet
Gaskedel inkl. VVB	Udskiftning	276	0	445	455	0	2.673	38.000	20	62.563	12 JA	
Rør	Isolering	0	0	50	0	0	300	2.000	20	6.000	7 JA	

Offentlige toiletter

Bygningsdel	Tiltag	Besparelse i enheder			Besparelse kr.			Besparelse				
		EI	Vand	Varme	EI	Vand	Varme	Omkostninger	Levetid år	over levetid	TBT år	Rentabilitet
Vinduer	Udskiftning	0	0	240	0	0	1.440	20.000	40	57.600	14 JA	
Rør	Efterisolering	0	0	25	0	0	150	1.000	20	3.000	7 JA	
Termostater	Styring	0	0	103	0	0	616	2.500	15	9.245	4 JA	
Ventilation	Styret	0	0	100	0	0	600	5.000	15	9.000	8 JA	

Sydskystens sejklub

Bygningsdel	Tiltag	Besparelse i enheder			Besparelse kr.			Besparelse				
		EI	Vand	Varme	EI	Vand	Varme	Omkostninger	Levetid år	over levetid	TBT år	Rentabilitet
Gaskedel inkl VVB	Udskiftning	0	0	445	0	0	2.670	38.000	20	53.400	14 JA	