

Fra: Peter Sandberg Larsen [pesla@ishoj.dk]
Til: Inge Sørensen [insoe@ishoj.dk]; John Romlund Kristensen [jrk@ishoj.dk]; Kai Strandgaard Hansen [ksh@ishoj.dk]
Cc: Lars Vesterskov Andreassen [lva@ishoj.dk]
Sendt dato: 11/16/2017 1:50 PM
Modtaget Dato: 11/16/2017 1:50 PM
Vedrørende: SV: Opfølgning på møde på Johns kontor.
Vedhæftninger: image001.jpg

Hej

Nej der findes ingen liste eller oversigt over overskridelser og røde tal.

Men, jeg har været driftloggen igennem og noteret hændelserne.

23.4. - varmtvandsbassin, lav klor, lukket 14.30 og resten af dagen.
27.4. - Varmtvandsbassin, Fækalt uheld, lukket 18,45 og resten af dagen.
2.5. - 50 m. bassin, fækalt uheld og opkast, lukket 19.00 og resten dagen.
3.5. - 50 m. bassin, stadig fækalie og opkast, åben 10.00.
11.5 - Morskabsbassin, lav klor, lukket 18.00 og resten af dagen.
12.5 - Morskabsbassin, lav klor, åbent kl. 14.00.
22.5. - Børnebassin, luft i klorpumpe, lukket 18.45 og resten af dagen.
4.6. - Varmtvandsbassin, ingen flow over udstyr, lukket 13.40 og resten dagen.
16.6. - Børnebassin, lav klor, lukket 12.18 åbent 12.40.
5.7. - Morskabsbassin, lav klor, lukket 13.00 åben 13.15.
5.8. - Morskabsbassin, lav klor, lukket 13.22 åben 14.15.
6.8. - Morskabsbassin, lav PH, lukket 8.35 åben 10.00.
18.8. - Varmtvandsbassin, lav klor, lukket 17.20 og resten af dagen.
30.8. - Varmtvandsbassin, lav klor, lukket 17.45 og resten af dagen.
31.8. - Varmtvandsbassin, lav klor fortsat, åben 10.00.
8.9. - Varmtvandsbassin, opkast, lukket 17.30 og resten af dagen.
9.9. - Morskabsbassin, høj PH, lukket 7,30 og resten af dagen.
10.9. - Morskabsbassin, høj PH, stadig lukket (teknikker tilkaldt)
11.9. - Morskabsbassin, høj PH og syremangel, leverandørsvigt.
12.9. - Morskabsbassin, høj PH og syremangel.
13.9. - Morskabsbassin, oppe at køre igen fra morgen stunden.
20.9. - Børnebassin, fækalt uheld, lukket 14.00 åben 17.00.
2.10. - Varmtvandsbassin, lav klor, lukket fra morgen stund åben 10.00.
Uge 43 - Varmtvandsbassin, lukket, montering af nye barrer.
29.10. - Børnebassin, fækalt uheld, lukket 10.45 åben 14.00.
5.11. - Varmtvandsbassin, lav klor, lukket 13.00 og resten af dagen.
6.11. - Varmtvandsbassin, lav klor, fortsat åben 12.00.

Mød venlig hilsen

Peter Sandberg Larsen
Driftsleder
Mobil 40 14 80 28
Email 35456@ishoj.dk



Ishøj Kommune

Center for Ejendomme og Byggesager
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj
Telefon +45 43 57 75 75
www.ishoj.dk

Fra: Inge Sørensen
Sendt: 15. november 2017 22:28
Til: Peter Sandberg Larsen; Inge Sørensen; John Romlund Kristensen; Kai Strandgaard Hansen
Cc: Lars Vesterskov Andreassen
Emne: RE: Opfølgning på møde på Johns kontor.

Hej Peter
Tak for oplysningerne.
Vi svr frem til forslag vedr. Lift.
Er der en oversigt over målinger og midlertidige lukninger som følge af røde tal?
Inge

Sendt fra min Samsung Galaxy-smartphone.

----- Oprindelig besked -----

Fra: Peter Sandberg Larsen <pesla@ishoj.dk>

Dato: 15/11/2017 12.07 (GMT+01:00)

Til: Inge Sørensen <insoe@ishoj.dk>, John Romlund Kristensen <jrk@ishoj.dk>, Kai Strandgaard Hansen <ksh@ishoj.dk>

Cc: Lars Vesterskov Andreasen <lva@ishoj.dk>

Emne: Opfølgning på møde på Johns kontor.

Hej Inge

-Ny bassinlift til at hejse handicappede op og ned i terapibassinet findes ikke. Jeg har talt med ham der servicere den nuværende lift og han har ikke kendskab til at den slags hjælpemidler bliver produceret længere. Han ved dog at en manuel lift findes. Billeder og pris bliver fremsendt snarrest. Men måske en manuel lift slet ikke er så tosset, den kan betjenes af passerne der er med den handicappede og er sikkert også billigere i drift.

-Grænseværdier for klor og syre er vedhæftet.

De grønne tal - er værdierne vi ønsker at ligge inden for.

De gule tal - her skal vi være opmærksomme og følge tallenes udvikling.

De røde tal - her lukkes bassinet.

Med hensyn til det varme brugsvand i handicapafsnittet, har vi nu justeret og efterprøvet temperaturen. Ydermere er en månedligt kontrol af temperaturen lagt i plan.

Mød venlig hilsen

Peter Sandberg Larsen

Driftsleder

Mobil 40 14 80 28

Email 35456@ishoj.dk



Ishøj Kommune

Center for Ejendomme og Byggesager

Ishøj Store Torv 20

2635 Ishøj

Telefon +45 43 57 75 75

www.ishoj.dk