

Frederiksberg Kommune
Vej, Park og Miljø
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
2000 Frederiksberg

Att. Anne Stalk

Frederiksberg Forsynings kommentarer til høringsbrev med bilag fra Ishøj
Kommune af 23. juni 2016 vedr. blødgjort vand fra Værket ved Thorsbro.

*Frederiksberg Forsyning (FF) ønsker en større indsigt i dokumentationen, der
danner grundlaget for høringsmaterialets konklusion om at blanding i
Frederiksberg Kommunes ledningsnet ikke fører til aggressivt vand.*

Af høringsmaterialet fremgår, at ledningsnettet i Frederiksberg Kommune fra
2021 vil modtage blødgjort vand med 10 °dH fra Værket ved Thorsbro via HOFORs
ledningsnet i Københavns Kommune.

I materialet anføres, at opblanding med den normale vandkvalitet fra
Frederiksberg Kommune ikke vil resultere i aggressivt vand og tæring i
ledningsnettet. Der er i høringsmaterialets bilag 5 vist en liste med udvalgte
beregnedede vandkvalitetsparametre.

Der er dog ikke vedlagt dokumentation af de udførte beregninger – f.eks. hvilke
vandtyper der forudsættes blandet i ledningsnettet. Den vandkvalitet der i praksis
leveres fra HOFOR på de 4 aftag mellem Frederiksberg og Københavns Kommune
vil være en varierende blanding af andre vandtyper fra HOFORs regionale
vandværker.

FF forventer, at grundvandets kvalitet i Frederiksberg Kommune i en årrække
fremover vil kunne ændres som følge af klima, arealanvendelse og
anlægsarbejder. FF arbejder med forskellige modeller for fremtidig
vandbehandling og blanding med vand fra HOFOR – og derfor kan
forudsætningerne ændres. FF vurderer at den største risiko for korrosion findes i
forbrugernes installationer.

FF ønsker på denne baggrund at opnå større indsigt i grundlaget for
høringsmaterialets vurdering af aggressivitet og korrosion i det blandede vand.

Venlig hilsen
Frederiksberg Forsyning A/S

Herman Juel
Driftsleder
Drift

Dato
16. september 2016

Direkte nr.
38 18 53 28

Mobil-nr.
30 76 63 28

E-mail
heju@frb-forsyning.dk