

Solcelleanlæg Ishøj Kommune

Udtræk af solcelleregnskab 2020

Bygning	Inst. effekt (kW)	Samlet 'indtægt' (kr)	Besp. pga egenforbrug (kr)	Solgt strøm (kr)	CO2-besp. (t **)	Investering (kr.) 2013-14	Skønnet nutidspris
Elverhøj, gult hus	15	22.800	18.884	3.916	2,2	232.000	162.400
Elverhøj, rødt hus	10,8	16.416	13.236	3.180	1,6	215.850	151.095
Firkløveren, nr 52	14,5	frakoblet*)	0	0	2,1	317.000	221.900
Firkløveren, nr. 50	8	12.160	9.405	2.755	1,2	172.800	120.960
Regnbuen	22,5	34.200	27.788	6.412	3,3	260.050	182.035
Svømmehal	60	59.250	59.250	0	8,8	815.832	571.082
Idrætscenter	122,8	139.595	108.438	31.158	18,0	514.160	359.912
Ishøj Skole	6	8.550	8.549	1	0,9	121.000	84.700
Havhytten	6	4.560	3.140	1.420	0,9	115.800	81.060
Strandgårdskolen	1,5	2.138	2.138	0	0,2	25.000	17.500
I alt	267,1	299.669	250.828	48.841	39,1	2.789.492	1.952.644

*) frakoblet pga eksisterende lov; med baggrund af ny bekendtgørelse er der nu på ny søgt om dispensation

**) ved CO2-koeficient for 2020 - den bliver mindre i takt med mere bæredygtig strøm

Levetid 30 år

1172

	eksist. anlæg	evt. nye anlæg
Overslag (ingen konkret beregning)		
TBT (år) med dispensation (fx nybyg)	9	7
TBT (år) med selskab		13