

ISHØJ KOMMUNE
Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

19. september 2016

Bemærkninger til HOFORs ansøgning om at blødgøre drikkevand


Med brev af 23. juni 2016 har Ishøj Kommune bedt om Rødovre Kommunes bemærkninger til HOFORs ansøgning om at blødgøre drikkevand. Teknik- og Miljøudvalget i Rødovre Kommune har behandlet sagen på sit møde 13. september 2016 og vedtaget at komme med de nedenstående bemærkninger.

Rødovre Kommunes bemærkninger

Som medejer af HOFOR er Rødovre Kommune bekendt med HOFORs planer om at blødgøre drikkevand. Det er Rødovre Kommunes vurdering, at der samlet set vil være flere fordele end ulemper ved blødgøring af drikkevandet, og vi støtter derfor HOFORs planer.

Central blødgøring er dog avanceret vandbehandling, hvor der anvendes kemikalier i form af base og syre til at blødgøre vandet. Ishøj Kommune bør derfor ved opstilling af vilkår i deres tilladelse have fokus på, at der ikke må kunne ske uheld, hvor vand med et højt indhold af base eller syre sendes ud til forbrugerne. Rødovre Kommune forventer, at HOFOR selv har stor fokus på at undgå sådanne uheld, men alligevel bør de kommuner, der meddeler tilladelserne, også have det.

Med venlig hilsen



Hans Chr. Olsen
Teknisk direktør

Miljøkontoret

Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre
rk@rk.dk
www.rk.dk

Kontakt

Sagsbehandler
Lars Kyhnau Hansen
Telefon
36377222

Reference

15/018873-10