



15-11-2024

Notat

Orienteringssag vedr. udkast til landsplandirektiv for højspændingsstationen - Lindehøj

Administrationen deltog den 11. november 2024 på et møde med Energinet og Plan- og Landdistriktsstyrelsen (PLST), hvor de præsenterede et udpluk af det kommende landsplandirektiv for etablering af højspændingsstationen Lindehøj.

Landsplandirektivet

Landsplandirektivet (LPD) inddeler området i 5 delområder, hvor delområderne 1-3 ligger i HTK og 4 og 5 ligger i Ishøj Kommune – se kort nederst.

På kortet illustreres en principiel vej- og stiforbindelse i kommunegrænsen. Denne stammer fra Høje Tåstrup Kommunes (HTK) Kommuneplan. Der er ifølge HTK ingen aktuelle planer om at etablere vej og sti, men måske sigt. På baggrund af administrationens tidligere input til beplantningen ved høringssvaret af 30. september 2024 præsenterede Energinet et nyt udkast til en principplan for beplantning.

Administrationen kunne notere:

- at ønsket om afskærmende beplantning er imødekommet langs Solhøjvej og Torslundevej – delområde 3, så udsynet til stationen sløres for de borgere, der bor her.
- at ønsket om terrænbearbejdning – udformet som overdrev er imødekommet i delområde 2, så udsynet til stationen sløres fra borgerne langs Torslundevej.
- at ønsket om udformningen af regnvandsbassinet, umiddelbart ikke er ændret af tekniske årsager. Ændringen var i høringssvaret forslået for at udvide mulighederne for at en evt. fremtidig vej og sti i HTK kunne skubbes længere mod nord og med størst mulig afstand til Solhøj.
- Ønsket om bestemmelser i LPD om yderligere beplantning i delområde 4 og 5 kan ikke imødekommes, da Energinet ikke erhverver arealet, men kun råder over det i anlægsfasen, som vil foregå over en 6-årig periode. Etablering af afskærmende træer o.lign. skal her foregå på frivillig basis mellem Energinet og lodsejer. Energinet er positive overfor at finansiere etablering af beplantning. Dialogen er her imellem lodsejer og Energinet.

Administrationen vil i den tekniske høring af hele LPD henstille til at de udpegede strækninger med beplantning indskrives i bestemmelserne som krav. Herunder at der fastsættes en minimumskote og maksimum kote på terrænbearbejdningerne og yderligere henstille til at udformningen af regnvandsbassinet kan sikre bedre plads til en evt. vejforbindelse for HTK.

Tidsplan

PLST oplyste, at de forventer at sende udkast til landsplandirektivet i teknisk høring hos kommunerne inden sommeren 2025. Herefter vil der være endnu en offentlighedsperiode, når forslag til landsplandirektiv sendes i otte ugers offentlig høring med tilhørende miljøvurdering.

Området til transformerstationen er på nuværende tidspunkt ved at blive udgravet, med henblik på opstart af arkæologiske undersøgelser i januar 2025.

UDKAST

Lindehøj Station beplantningsplan

- Planområde
- Delområder
- * Træer over kabler
- * Træer under ledninger
- * Store træer
- Små træer
- Byggefelt
- Adgangsvej
- ▤ Stiforbindelse
- Krat
- Overdrev
- Skov
- Eng
- ▨ Våd eng
- Vandspejl
- Baldersbæk
- ▤▤▤▤ Planlagt sti
- ▬▬▬▬ Planlagt vej
- Ny mast
- Eksisterende mast
- Eksist. højspændingsluftledning
- Kabel
- ▤▤▤▤ Boringsnær beskyttelsesområder (BNBO)

