

Jan Bendtzen har ikke nogen kommentarer til en lofthøjde på 2,4 meter ifm. røgspredning da der er etableret ABA-anlæg.