



---

**Dato:** 15.10.2020      **Journal nr.** 02.34.00-  
K02-4-20      **Sagsbehandler:** Birol Yücelbas

---

Dokument 1

## **Tilsyn af Jægerbuen 37A-F vedr. forhold ang. håndtering af overfladevand**

Der er foretaget tilsyn af ejendommen Jægerbuen 37A-F sammen med 2 repræsentanter fra GF-Jægerbuen og GF-Musvitten.

Der blev på tilsynet aftalt, at GF-Musvitten håndtere overfladevand på egen matrikel og etablerer et aquadræn langs hele det flisebelagte areal der støder op til GF-Jægerbuen. Aqua drænet tilsluttes til eksisterende regnvandsledning som ligger evt. langs skellet.

GF-Musvitten foretager de nødvendige forarbejdet og efterfølgende opstarter arbejdet indenfor en rimelig tidsperiode alt afhængigt af de vejrlig forhold. Når arbejdet er afsluttet vender GF-Musvitten tilbage med foto dokumentation af det udførte arbejde.

GF-Jægerbuen er indforstået med det aftalte.



Der etableres aquadræn langs hele det flisebelagte areal



