

Høringsvar vedrørende etablering af nødpumpestation i St. Vejleå

Ishøj Sportsfiskerklub har med interesse gennemlæst det udsendte, vedrørende etablereingen af en nødpumpestation i St. Vejleå. Vi har med stor tilfredshed noteret os, at der er taget særlige hensyn til fiskebestanden og at især den unikke aborrebestand er beskrevet i projektet.

Vi har dog et par kommentarer til dette projekt som vi vil beskrive herunder.

- Med hensyn til vandindtaget i nødpumpestationen, så er der opsat et gitter med en åbning på 25 millimeter for at forhindre at der bliver trukket fisk med ind i pumpen. Der er dog stadig den mulighed, at der kan blive trukket yngel med ind når pumpen starter op. For at forhindre dette, kunne det være en løsning at pumpen starter langsomt op, så den først kommer op fuld kapacitet i løbet af 30-60 sekunder. På denne måde kan yngel og småfisk nå at svømme væk, inden at strømmen bliver for stærk.
- I projektet beskrives det at spunsvæggen mellem St. Vejleå og Jægersøen bliver hævet. Der vil derfor blive en mindre tilførsel af ferskvand til Jægersøen og saliniteten vil stige i søen. I dag har vi en god bestand af skaller, brasen og gedder i Jægersøen og der er også et godt rekreativt fiskeri efter disse arter. Vores bekymring går på om den forhøjede salinitet i Jægersøen, vil påvirke bestanden af disse fiskearter. Vi håber derfor det vil være teknisk muligt at sikre, at Jægersøen tilføres ferskvand nok til at det ikke vil påvirke disse arter af fisk.
- Som vi har forstået det, så vil nødpumpestationen kun være i brug ganske få gange om året. Hvis dette er tilfældet skulle det ikke give de store problemer i forhold til fiskebestanden. Det er kun hvis den kører ofte, at vi kan se at der kan opstå problemer, idet fiskene så vil samles ud for nødpumpestationen på grund af det udstrømmende ferskvand.

På Ishøj Sportsfiskerklubs vegne

Steen Lyngsø
Kærgården 15 3.th.
2620 Albertslund
Mail: lyngsoe@comxnet.dk