

Tilgængelighed i og omkring Ishøj bycenter



Handicap p pladser:

3 ved rådhuset og 3 ved Bilka

Brug for flere

Kassevogne kan ikke komme i kælderen

De er ofte optaget af biler uden handicap skilt

Bruges til aflastning og opbevaring



Plantekummer ved indgange:

Mangler reflekser så de er tydelige at se.

Rulletrappe ved Bilka: Ikke tilgængelig for kørestole og elscootere.

Enkelte butikker er svære at komme rundt i



Trappe overfor det gamle posthus

Manglende ledelinje eller opmærksomhedspunkt, for at vise trappen.



Toiletter ved

Her mangler et
Både udenfor og


Gælder for både
Mangler taktil
svagtseende)



bibliotek

skiltning med at der er
handicaptolet.
på døren til
handicaptolet.
herre og dametoilet.
skiltning (blinde og

Trappe ved
Mangler



nedgang til bibliotek
opmærksomhedspunkter ved trappestart.



Elevator ved kiosk Niki

Ofte ude af drift
Intet lys i knap ved tryk-



Runding ved HM herreafdeling

Mangler ledelinje eller punkter, der markerer butikkens område.
Især problem hvis person kommer fra kulturcafeen og skal dreje til venstre i centret, og ikke vil ende i butikken.



Eksempel på god opmærksomhedspunkter/ledelinjer brugt ved borgerservice.



Belægning ved indgang fra Østergården

Giver store problemer for dårligt gående, rollator og kørestolsbrugere.



Trappe ved byhave

Mangler gelænder i begge sider.