

Ishøj Varmeværk - oplæg til tarif afregning med bonus/straf for henholdsvis god og dårlig udnyttelse af fjernvarmen.

September 2019

Fast afkøling **34 grader**

tarif: **kr. 1,25**

Beregning bygger på forbrug i 2018

| | | | | | | Beregnet årlig afkøling | |
|---------|---------------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | Fordelings nøgle 2018 | GJ | m ³ | Beregnet årlig afkøling | Bonus | Straf |
| V01 | Strandgårdsparken | | 27.281 GJ | 180.939 M3 | 36 grd. | kr. 68.202,50 | |
| V02 | Ishøj Bycenter | | 19.388 GJ | 141.278 M3 | 33 grd. | | -kr. 24.235,00 |
| V03 | - central måler - | | 68.382 GJ | 434.369 M3 | 38 grd. | | |
| AAB | Vejleåparken | 80% | 54.980 GJ | | | kr. 274.899,24 | |
| IB | Ishøj Boligselskab | 18% | 12.131 GJ | | | kr. 60.653,62 | |
| Piletræ | institution Piletræ | 1% | 860 GJ | | | kr. 4.298,97 | |
| Femkant | institution Femkant | 1% | 412 GJ | | | kr. 2.058,16 | |
| V04 | Gadekæret | | 30.383 GJ | 205.648 M3 | 35 grd. | kr. 37.978,75 | |
| V05 | Gildbroterrasserne | | 9.992 GJ | 59.755 M3 | 40 grd. | kr. 74.940,00 | |
| V61 | Ishøj Centrum | | 5.555 GJ | 42.977 M3 | 31 grd. | | -kr. 20.831,25 |
| V62 | | | 8.150 GJ | 61.792 M3 | 32 grd. | | -kr. 20.375,00 |
| V07 | Vildtbane gård | | 36.186 GJ | 249.966 M3 | 35 grd. | kr. 45.232,50 | |
| V08 | | | 23.875 GJ | 160.944 M3 | 35 grd. | kr. 29.843,75 | |
| V09 | Bredekvæsvænge | | 3.081 GJ | 20.489 M3 | 36 grd. | kr. 7.702,50 | |
| V10 | Tranebærhaven | | 4.921 GJ | 30.881 M3 | 38 grd. | kr. 24.605,00 | |
| V11 | Traneparken | | 942 GJ | 6.602 M3 | 34 grd. | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| V11A | | | 1.250 GJ | 10.555 M3 | 34 grd. | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| V12 | Strandlunden | | 5.181 GJ | 34.506 M3 | 36 grd. | kr. 12.952,50 | |
| V13 | Gildbroskolen | | 2.943 GJ | 16.426 M3 | 43 grd. | kr. 33.108,75 | |
| V14 | Vejlebroskolen | | 7.560 GJ | 51.257 M3 | 35 grd. | kr. 9.450,00 | |
| V14.2 | Kulturskolen | | 997 GJ | 17.178 M3 | 14 grd. | | -kr. 24.925,00 |
| V15 | Vibeholmsskolen | | 3.855 GJ | 29.172 M3 | 32 grd. | | -kr. 9.637,50 |
| V17 | Vandrehjem | | 1.729 GJ | 15.527 M3 | 27 grd. | | -kr. 15.128,75 |
| V18 | Vejleå Kirke | | 656 GJ | 4.987 M3 | 31 grd. | | -kr. 2.460,00 |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----|------------|-----------|---------|-------|----------------|-----------------|
| V19 | CPH West | | 3.927 GJ | 20.461 M3 | 46 grd. | | kr. 58.905,00 | |
| V20 | Tranegården senior | | 1.986 GJ | 11.999 M3 | 40 grd. | | kr. 14.895,00 | |
| V21 | - central måler - | | 4.557 GJ | 26.439 M3 | 41 grd. | | | |
| V21.1 | Åparken | 57% | 2.587 GJ | | | | kr. 22.639,53 | |
| V21.2 | Åparken, punkthus | 43% | 1.970 GJ | | | | kr. 17.234,22 | |
| V22 | DSB graffitivask | | 1.685 GJ | 9.349 M3 | 43 grd. | | kr. 18.956,25 | |
| V23 | Brohuset | | 2.405 GJ | 19.124 M3 | 30 grd. | | | -kr. 12.025,00 |
| V24 | Kæbo | | 5.255 GJ | 39.754 M3 | 32 grd. | | | -kr. 13.137,50 |
| V24.2 | Kærb ældre bolig | | 314 GJ | 7.734 M3 | 10 grd. | | | -kr. 9.420,00 |
| V25 | Aldi | | 321 GJ | 2.073 M3 | 37 grd. | | kr. 1.203,75 | |
| V26 | Vildtbane gård | | 759 GJ | 5.519 M3 | 33 grd. | | | -kr. 948,75 |
| V27 | Svømmehal | | 4.255 GJ | 25.665 M3 | 40 grd. | | kr. 31.912,50 | |
| V28 | Vildtbane gård | | 1.681 GJ | 8.858 M3 | 45 grd. | | kr. 23.113,75 | |
| V28netto | Netto stationspladsen | | 19 GJ | 2.836 M3 | 2 grd. | | | -kr. 760,00 |
| V29 | Max Burger | | 128 GJ | 664 M3 | 46 grd. | | kr. 1.920,00 | |
| V30 | Kirkehaven | | 969 GJ | 6.175 M3 | 38 grd. | | kr. 4.845,00 | |
| V31 | Trækronerne hus 1 | | 138 GJ | 1.191 M3 | 28 grd. | | | -kr. 1.035,00 |
| V39 | Strandgårdsskolen | | 4.821 GJ | 36.272 M3 | 32 grd. | | | -kr. 12.052,50 |
| V42 | Firkløveren | | 941 GJ | 6.294 M3 | 36 grd. | | kr. 2.352,50 | |
| | | | gennemsnit | | 34 grd. | i alt | kr. 883.903,75 | -kr. 166.971,25 |
| | | | | | | | Resultat Værk: | kr. 716.932,50 |