



## Krav Specifikation "EL" på nye Vekslere

Der skal fremføres kabel: 230V 10A (F-N-J) fra selvstændig gruppe for tilslutning af CTS – understationen.

Der skal afsættes plads på væg ved veksleren/-ne for placering af CTS – understationen. H x B x D = 800 x 600 x 250 mm. Der skal være friplads foran tavlen på ca. 1000 mm.

Understationen (Tavlen) skal kunne placeres inden for området 1,0 – 2,0 m over gulv.

Der skal afsættes plads på væg ved veksleren/-ne for placering af Kamstrup Energi måler: Multical 80l. H x B x D = 210 x 170 x 65 mm.

Måleren skal kunne placeres inden for området 1,2 – 1,5 m over gulv.

Data overførsel sker via Mobilnet.

Der skal være placeret en pressostat eller tilsvarende potential frit signal for styring af ventil 2 (spædevand), samt for signal til IVV om at der ønskes -/ tappes vand. Det skal i den forbindelse oplyses at CTS – understationen kan styre både V1 og V2 ventiler på spædevands køb/salg.