



Gideonskolen
Att. Henrik Due Jensen
Strandesplanaden 101
2665 Vallensbæk Strand

Sagsbehandler:
Lone Annbritt Jacobsen
Telefon: 2036 2829
Email: pvm@ishoj.dk
J.nr.: 06.01.05-P19-1-22

26. august 2022

Tilladelse til diffus nedsivning af overfladevand fra 500 m² gummibelægning på matrikel 6b, Vallensbæk By, Vallensbæk

Ishøj Kommune giver hermed tilladelse på vilkår til diffus nedsivning af overfladevand fra 500 m² gummibelægning på Strandesplanaden 101, 2665 Vallensbæk Strand (Gideonskolen).

Matr.nr: 6b
Ejerlav: Vallensbæk By, Vallensbæk

Oplysninger i sagen

Maxplay ApS har 30. juni 2022 på vegne af Gideonskolen indsendt en ansøgning om tilladelse til diffus nedsivning af overfladevand på matrikel 6b fra 500 m² ny gummigranulat udlagt på legepladser og boldbane ved Gideonskolen i Vallensbæk.

Der er vedlagt fuldmagt til ansøgningen samt situationsplan og datablade for det anvendte gummigranulat.

Hydrogeologi, jordforurening, natur m.v.

Nedsivningsområdet er beliggende i et område med moræneler i den øverste meter jf. GEUS jordartskort.

Nedsivningsområdets placering er ca. 440 m fra nærmeste boringsnære beskyttelsesområde. Grunden ligger i et område med drikkevandsinteresser - ca. 2 km fra nærmeste område med særlige drikkevandsinteresser.

Ifølge modelværktøjet HIP (Hydrologisk Informations- og Prognosesystem udstillet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering) står grundvandsspejlet 1-2 m under terræn.

Grunden er ikke områdeklassificeret eller forureningskortlagt. Der er 580 m til nærmeste forureningskortlagte grund (V1).

Der er ca. 1,45 km til nærmeste beskyttede vandløb.

Ishøj Kommunes vurdering

Ishøj Kommune vurderer, at det er miljømæssigt acceptabelt og i overensstemmelse med spildevandsplan 2014-2022, at nedsive overfladevand fra gummibelægning på boldbane og legepladser ved Gideonskolen.

Gummigranulatet er kemisk fremstillet, hvor komponenterne er kraftigt bundet til hinanden og produktet har en lang nedbrydelighed. Dermed også en minimal risiko for udvaskning til omgivelserne. Desuden indeholder granulatet meget små mængder miljøskadelige stoffer.

Granulatet er et gennemprøvet og kendt produkt, som ofte anvendes på legepladser og sportsanlæg.

Vilkår

Ishøj Kommune giver tilladelse på følgende vilkår:

1. Nedsivningen skal ske som ansøgt. Såfremt der sker ændringer i forhold til det ansøgte, skal Ishøj Kommune straks orienteres.
2. Der må maksimalt udlægges gummigranulat på 500 m².
3. Der må kun nedsives overfladevand fra de nævnte arealer.
4. Afstanden fra nedsivningsområdet skal være minimum 5 m til beboelseshus, 2 m til øvrige huse/udhuse og 2 m til skel.
5. Selve nedsivningsarealet skal dimensioneres, etableres og udføres således, at det ikke giver anledning til overfladeafstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt.
6. Når anlægget er etableret, skal det færdigmeldes til Ishøj Kommune på mail pvm@ishoj.dk.

Drift

7. Det vand, der nedsives, må kun indeholde stoffer, der er almindelige for regnvand.
8. Sne og is på legepladsen skal i videst muligt omfang fjernes manuelt eller maskinelt uden brug af tømidler.
9. Der må ikke anvendes bekæmpelsesmidler/sprøjtemidler (pesticider) på legepladserne og boldbanen.
10. Ejer skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at de fungerer efter hensigten. Det er ejers ansvar, at de relevante personer kender til tilladelsens vilkår.
11. Hvis topbelægningen på legepladserne og boldbanen senere ændres, skal dette godkendes af Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø.
12. Enhver væsentlig driftsforstyrrelse, uheld eller spild, der kan give anledning til øget afledning af forurenende stoffer, skal straks indberettes til tilsynsmyndigheden, som er Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø på e-mail pvm@ishoj.dk.

Ophør

13. Hvis driften af legepladser og boldbane på et tidspunkt ophører, skal de i sin helhed straks bortskaffes fra lokaliteten inkl. evt. forurenede jord.
14. Bortskaffelsen skal ske enten til et godkendt projekt for genanvendelse eller i videst muligt omfang til genanvendelse på et anlæg godkendt til modtagelse af affald.
15. Der skal indsendes en anmeldelse om fjernelse af anlægget til Ishøj Kommune, pvm@ishoj.dk, så kommunen kan anvise materialet til en godkendt modtager.

Tilladelsen gælder 1 år fra dato på brevet.

Lovgrundlag

Tilladelsen er meddelt efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 100 af 19/01/2022) og Spildevandsbekendtgørelsens §38 (BEK nr 1393 af 21/06/2021). Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 20 kan tilladelsen til enhver tid og uden erstatning, ændres eller tilbagekaldes af hensyn til: 1) Fare for forurening af vandforsyningsanlæg, 2) Gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter miljøbeskyttelseslovens § 32 eller 3) Miljøbeskyttelse i øvrigt.

Klagevejledning

Afgørelsen kan i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 42 ikke påklages til anden administrativ myndighed (BEK nr 1393 af 21/06/2021).

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er bekendtgjort klageberettigede.

Med venlig hilsen

Lone Annbritt Jacobsen
Miljømedarbejder